



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Карелия
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
E-mail: emercomkarel@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: ugnkarelia@mail.ru

Отдел надзорной деятельности г. Петрозаводска
г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 27, тел. 769272, факс 769272, тел. доверия 79-99-99,
e-mail: ondpz@sampo.ru

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
№ 5-551

г. Петрозаводск

11 часов 00 минут 04 декабря 2015 года

На основании распоряжения о проведении проверки соблюдения требований пожарной безопасности № 5-551, вынесенного 26 октября 2015 года начальником Отдела надзорной деятельности г. Петрозаводска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия Смородовым Алексеем Павловичем, проведена плановая выездная проверка объекта защиты - здание детского дошкольного образовательного учреждения, расположенного по адресу: г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 11

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад № 86 «Умка», юридический адрес: г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 11, ОГРН 1021000540527 ИНН/КПП 1001035576/100101001


Даты и время проведения проверки:

«10» ноября 2015 года с 11 часов 00 минут по 13 часов 00 минут.
Продолжительность 2 часа.
«11» ноября 2015 года с 14 часов 00 минут по 16 часов 00 минут.
Продолжительность 2 часа.
«24» ноября 2015 года с 12 часов 00 минут по 13 часов 00 минут.
Продолжительность 1 час.
«04» декабря 2015 года с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут.
Продолжительность 1 час.

Общая продолжительность проверки: 19 рабочих дней (6 часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлен:
Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Петрозаводского городского округа «Детский сад № 86 «Умка» Ковалева Оксана Ивановна

11 часов 00 минут 10 ноября 2015 года

✓  (подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

Лицо (а), проводившее (ие) проверку: заместитель начальника отдела надзорной деятельности г. Петрозаводска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия Уличев Сергей Владимирович

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: привлекались, ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Республике Карелия» (свидетельство № 10-АК, ПЯБ/ГО/ЧС.СВ00001 от 18.01.2012 г.) инженер Голубченко Дмитрий Евгеньевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Петрозаводского городского округа «Детский сад № 86 «Умка» Ковалева Оксана Ивановна

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Петрозаводского городского округа «Детский сад № 86 «Умка» - правообладателя объекта защиты;
- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 11

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлен

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены.

Представлено охрannое обязательство на объект культурного наследия: не представлено.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
<p>Пожарная безопасность объекта защиты не обеспечена ввиду не соблюдения одного из следующих условий: 1) В полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных №123-ФЗ; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 6, ч. 1 – «Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности».</p>			
<p>Нарушены требования Федерального закона от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ.</p>			
1.	<p>Система пожарной сигнализации в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 (детское дошкольное образовательное учреждение) не обеспечивает дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.</p>	<p>Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 83, ч. 7 – «Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации».</p>	<p>Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Петрозаводского городского округа «Детский сад № 86 «Умка» Ковалева Оксана Ивановна</p>
<p>Нарушены требования нормативных документов по пожарной безопасности.</p>			
2.	<p>Тип (предел огнестойкости) заполнения проемов в противопожарных преградах, выделяющих предусматриваемые в составе объекта класса Ф1.1 пищеблоков, а также отдельные помещения складского и технического назначения (прачечная, гладильная, кладовые), за исключением помещений</p>	<p>Свод Правил 4.13.130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п. 5.2.6 «Предусматриваемые в составе объектов классов Ф1.1 и Ф1.2 пищеблоков, а также части зданий, группы помещений, либо</p>	<p>Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Петрозаводского городского округа «Детский сад № 86 «Умка» Ковалева Оксана Ивановна</p>

<p>категорий В4 и Д, не соответствует типу противопожарных преград (противопожарных перегородок 1-го типа) – двери не противопожарные 2-го типа, с пределом огнестойкости менее EI30.</p>	<p>отдельные производственного, складского и технического назначения (прачечные, мастерские, электрощитовые т.д.), за исключением помещений категорий В4 и Д, следует выделять противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа)», п. 4.17 «В зданиях и сооружениях всех классов функциональной пожарной опасности пределы огнестойкости заполнения проемов (дверей, ворот, окон, люков, фонарей и т.п.) в противопожарных преградах, следует выбирать исходя из типа противопожарной преграды».</p>	
---	---	--

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: применялось оборудование для испытания систем автоматической пожарной сигнализации производства «NoClimb» серии Solo, шумомер Testo 816 (свидетельство о поверке № 0146011 от 11.08.2015, действительно до 11.08.2016)


Прилагаемые документы: Предписание № 5-551/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности от «04» декабря 2015 года, рапорт от «02» декабря 2015 года

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель начальника
отдела надзорной деятельности г. Петрозаводска
УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Республике Карелия

Уличев Сергей Владимирович
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)





(подпись)

«04» декабря 2015 г.

С актом проверки ознакомлен, экземпляр акта со всеми приложениями получил:

Заведующий
Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения Петрозаводского
городского округа «Детский сад № 86 «Умка»
Ковалева Оксана Ивановна
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя,
ного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении
проверки)



(подпись)

«04» декабря 2015 г.

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)